

# 西部クリーンセンター維持管理に関する情報

平成 26 年 10 月

## 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物)							
焼却量		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	1号炉	t	978.66	1,281.95	1,586.25	1,438.78	1,565.91	1,350.96	1,625.24
	2号炉	t	1,316.11	1,489.82	590.26	1,411.42	1,599.89	1,376.54	758.89
	合計	t	2,294.77	2,771.77	2,176.51	2,850.20	3,165.80	2,727.50	2,384.13
		単位	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
	1号炉	t						9,827.75	
	2号炉	t						8,542.93	
	合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,370.68	

## 2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

10 月		1号炉			2号炉			備考
		燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
日	曜日	℃	℃	PPM	℃	℃	PPM	
1	水	903	196	1.2	902	195	1.9	
2	木	904	196	1.3	903	195	2.2	
3	金	902	196	1.6	907	195	1.8	
4	土	901	196	1.0	895	195	2.2	
5	日	912	196	0.8	894	196	3.3	
6	月	901	196	1.3	908	195	1.6	
7	火	895	195	1.2	903	195	2.0	
8	水	900	195	1.0	902	195	1.8	
9	木	907	196	1.4	899	196	2.4	
10	金	907	196	1.3	-	-	-	補修工事のため2号炉停止
11	土	897	195	1.6	-	-	-	"
12	日	901	195	0.8				"
13	月	901	196	1.3				"
14	火	900	195	0.9				"
15	水	906	196	0.9				"
16	木	901	196	1.3				"
17	金	905	195	1.2				"
18	土	904	196	1.5				"
19	日	906	196	1.1				"
20	月	904	196	0.6				"
21	火	901	195	1.5				"
22	水	904	196	1.0				"
23	木	905	196	0.8				"
24	金	902	196	1.0				"
25	土	904	196	1.3	894	193	3.3	
26	日	906	196	1.3	898	187	2.1	
27	月	903	196	1.1	907	195	1.7	
28	火	891	196	1.8	900	195	2.7	
29	水	907	196	1.3	907	195	1.7	
30	木	904	195	1.2	906	196	2.3	
31	金	901	196	1.2	898	195	2.3	
維持管理基準値		800以上	200以下	100以下	800以上	200以下	100以下	
平均値		903	196	1.2	901	194	2.2	
最大値		912	196	1.8	908	196	3.3	
最小値		891	195	0.6	894	187	1.6	

※測定位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

※連続測定記録は、西部クリーンセンターにおいて閲覧できます。

### 3 ばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 (ガス冷却室)	1号炉	5月25日	7月13日	7月14日	9月15日			
	2号炉	6月8日	7月28日	10月11日				
排ガス処理設備 (集塵機)	1号炉							
	2号炉							

### 4 排ガス中のダイオキシン類濃度(1回/年以上測定)

	単位	排出基準値	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日				
測定結果が得られた年月日				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5		

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

### 5 ばい煙量又はばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)

	単位	排出基準値	炉別	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスの採取年月日			1号炉	H26. 5.23	H26. 8.25		
			2号炉	H26. 5.23	H26. 8.25		
測定結果が得られた年月日			1号炉	H26. 5.23	H26. 9.19		
			2号炉	H26. 5.23	H26. 9.19		
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.08	1号炉	<0.001	<0.001		
			2号炉	<0.001	<0.001		
硫黄酸化物の量	m <sup>3</sup> N/h	60	1号炉	0.020	0.024		
			2号炉	<0.017	0.044		
窒素酸化物濃度	ppm	250	1号炉	97	60		
			2号炉	100	95		
塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N	700	1号炉	9	9.0		
			2号炉	1	3.0		

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。