

西部クリーンセンター維持管理に関する情報

平成 27 年 2 月

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物)							
焼却量		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	1号炉	t	978.66	1,281.95	1,586.25	1,438.78	1,565.91	1,350.96	1,625.24
	2号炉	t	1,316.11	1,489.82	590.26	1,411.42	1,599.89	1,376.54	758.89
	合計	t	2,294.77	2,771.77	2,176.51	2,850.20	3,165.80	2,727.50	2,384.13
		単位	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
	1号炉	t	1,145.06	1,120.00	1,255.99	653.56		14,002.36	
	2号炉	t	1,519.69	1,176.67	1,052.39	1,057.29		13,348.97	
	合計	t	2,664.75	2,296.67	2,308.38	1,710.85	0.00	27,351.33	

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

2 月		1号炉			2号炉			備考
		燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
日	曜日	℃	℃	PPM	℃	℃	PPM	
1	日	-	-	-	893	195	2.9	点検整備のため1号炉停止
2	月	-	-	-	898	195	2.9	"
3	火	-	-	-	898	194	2.6	"
4	水	-	-	-	899	193	3.0	"
5	木	-	-	-	898	194	3.3	"
6	金	-	-	-	905	194	2.8	"
7	土	-	-	-	903	194	2.6	"
8	日	-	-	-	897	194	3.0	"
9	月	-	-	-	903	193	2.7	"
10	火	-	-	-	898	194	2.4	"
11	水	-	-	-	906	194	2.6	"
12	木	-	-	-	902	194	2.0	"
13	金	843	193	3.7	895	194	2.1	
14	土	886	195	1.5	901	194	0.0	
15	日	905	195	0.2	905	194	1.4	
16	月	896	195	0.9	905	193	2.3	
17	火	-	-	-	906	194	2.6	点検整備のため1号炉停止
18	水	-	-	-	902	193	2.4	"
19	木	843	182	3.1	903	192	2.3	
20	金	901	195	1.7	-	-	-	点検整備のため2号炉停止
21	土	904	195	1.8	-	-	-	"
22	日	902	195	1.5	-	-	-	"
23	月	903	195	1.2	-	-	-	"
24	火	900	195	1.4	-	-	-	"
25	水	868	195	1.7	-	-	-	"
26	木	897	195	1.3	901	185	3.6	
27	金	892	195	1.3	888	194	2.1	
28	土	894	195	1.3	897	194	2.2	
29								
30								
31								
維持管理基準値		800以上	200以下	100以下	800以上	200以下	100以下	
平均値		888	194	1.6	900	193	2.4	
最大値		905	195	3.7	906	195	3.6	
最小値		843	182	0.2	888	185	0.0	

※測定位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

※連続測定記録は、西部クリーンセンターにおいて閲覧できます。

3 ばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 (ガス冷却室)	1号炉	5月25日	7月13日	7月14日	9月15日	2月1日	2月2日	
	2号炉	6月8日	7月28日	10月11日	11月30日	1月19日	2月21日	
排ガス処理設備 (集塵機)	1号炉							
	2号炉							

4 排ガス中のダイオキシン類濃度(1回/年以上測定)

	単位	排出基準値	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日			H.26.11.12	H.26.11.11
測定結果が得られた年月日			H.27. 1. 6	H.27. 1. 6
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	5	0.21	0.066

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

5 ばい煙量又はばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)

	単位	排出基準値	炉別	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスの採取年月日			1号炉	H26. 5.23	H26. 8.25	H.26.11.12	
			2号炉	H26. 5.23	H26. 8.25	H.26.11.11	
測定結果が得られた年月日			1号炉	H26. 5.23	H26. 9.19	H.27. 1. 5	
			2号炉	H26. 5.23	H26. 9.19	H.27. 1. 5	
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.08	1号炉	<0.001	<0.001	<0.001	
			2号炉	<0.001	<0.001	<0.001	
硫黄酸化物の量	m ³ N/h	60	1号炉	0.020	0.024	0.110	
			2号炉	<0.017	0.044	0.018	
窒素酸化物濃度	ppm	250	1号炉	97	60	74	
			2号炉	100	95	99	
塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	1号炉	9	9.0	10.0	
			2号炉	1	3.0	<1	

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。