

# 西部クリーンセンター維持管理に関する情報

平成 28 年 5 月

## 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物)							
焼却量		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	1号炉	t	1,265.03	1,136.69					
	2号炉	t	1,291.12	1,452.31					
	合計	t	2,556.15	2,589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		単位	11月	12月	1月	2月	3月	年度計	
	1号炉	t						2,401.72	
	2号炉	t						2,743.43	
	合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,145.15	

## 2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

5 月		1号炉			2号炉			備考
		燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
日	曜日	℃	℃	PPM	℃	℃	PPM	
1	日	894	192	1.4	901	193	1.4	
2	月	898	192	1.8	902	193	1.5	
3	火	896	192	1.0	900	193	1.3	
4	水	898	192	1.2	897	193	1.2	
5	木	899	192	1.1	898	193	1.5	
6	金	897	193	1.0	899	193	1.2	
7	土	-	-	-	901	192	2.0	点検整備の為、1号炉停止
8	日	-	-	-	903	193	1.4	点検整備の為、1号炉停止
9	月	897	190	3.4	901	192	1.7	
10	火	903	192	1.4	902	192	2.2	
11	水	898	192	2.3	901	193	2.1	
12	木	899	192	1.8	897	192	2.1	
13	金	900	192	1.4	897	193	2.3	
14	土	897	192	1.4	893	192	2.3	
15	日	900	191	1.2	903	193	1.5	
16	月	899	192	1.3	892	192	1.7	
17	火	901	192	1.2	896	193	1.4	
18	水	898	191	1.0	899	193	1.1	
19	木	898	191	1.3	904	192	1.3	
20	金	897	192	1.0	904	193	1.4	
21	土	899	197	1.7	895	193	2.0	
22	日	902	192	1.3	903	192	2.0	
23	月	898	192	1.3	898	193	1.9	
24	火	901	192	1.9	902	193	2.2	
25	水	-	-	-	908	193	1.7	点検整備の為、1号炉停止
26	木	-	-	-	901	193	1.9	点検整備の為、1号炉停止
27	金	903	190	2.3	904	192	1.8	
28	土	901	193	1.7	899	193	2.2	
29	日	900	194	1.1	902	193	2.0	
30	月	902	193	0.8	899	192	1.5	
31	火	896	193	1.3	897	193	1.3	
維持管理基準値		800以上	200以下	100以下	800以上	200以下	100以下	
平均値		899	192	1.5	900	193	1.7	
最大値		903	197	3.4	908	193	2.3	
最小値		894	190	0.8	892	192	1.1	

※測定位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

※連続測定記録は、西部クリーンセンターにおいて閲覧できます。

3 ばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 (ガス冷却室)	1号炉	5月9日	5月26日					
	2号炉							
排ガス処理設備 (集塵機)	1号炉							
	2号炉							

4 排ガス中のダイオキシン類濃度(1回/年以上測定)

	単位	排出基準値	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日				
測定結果が得られた年月日				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	5		

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

5 ばい煙量又はばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)

	単位	排出基準値	炉別	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスの採取年月日			1号炉				
			2号炉				
測定結果が得られた年月日			1号炉				
			2号炉				
ばいじん濃度	g/m <sup>3</sup> N	0.08	1号炉				
			2号炉				
硫黄酸化物の量	m <sup>3</sup> N/h	60	1号炉				
			2号炉				
窒素酸化物濃度	ppm	250	1号炉				
			2号炉				
塩化水素濃度	mg/m <sup>3</sup> N	700	1号炉				
			2号炉				

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。