

西部クリーンセンター維持管理に関する情報

令和 5 年 7 月

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物)							
焼却量		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	1号炉	t	1,132.92	1,227.98	918.68	1,170.55			
	2号炉	t	1,087.27	1,180.59	1,159.81	1,302.13			
	合計	t	2,220.19	2,408.57	2,078.49	2,472.68	0.00	0.00	0.00
			単位	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
	合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,179.93	

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

7 月		1号炉			2号炉			備考
		燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
日	曜日	℃	℃	PPM	℃	℃	PPM	
1	土	—	—	—	899	186	2.3	点検整備の為、1号炉停止
2	日	—	—	—	904	187	1.9	点検整備の為、1号炉停止
3	月	902	180	3.2	896	185	1.5	
4	火	903	187	1.5	898	185	2.1	
5	水	905	188	2.1	900	187	1.9	
6	木	908	186	1.4	898	184	1.5	
7	金	905	187	1.0	901	186	1.2	
8	土	908	188	1.1	900	185	1.0	
9	日	907	187	1.0	898	186	0.8	
10	月	905	185	1.0	898	183	0.9	
11	火	903	183	1.0	898	183	0.8	
12	水	903	185	0.9	899	185	0.3	
13	木	903	185	0.7	899	185	0.4	
14	金	903	184	0.8	898	182	0.5	
15	土	905	186	0.8	898	184	0.6	
16	日	903	187	0.5	898	186	0.3	
17	月	902	185	0.6	894	185	0.8	
18	火	905	185	0.5	901	183	0.3	
19	水	906	184	0.6	898	183	0.5	
20	木	902	184	0.8	898	185	0.4	
21	金	902	185	1.0	900	184	0.2	
22	土	904	183	0.6	898	182	0.1	
23	日	904	184	0.6	899	185	0.3	
24	月	905	185	0.6	899	186	0.5	
25	火	904	186	0.6	899	185	0.6	
26	水	904	183	0.4	896	183	0.3	
27	木	901	184	0.4	898	183	0.2	
28	金	898	186	0.7	897	185	0.3	
29	土	903	185	0.8	899	183	0.2	
30	日	903	184	0.3	899	184	0.5	
31	月	904	184	0.7	899	183	0.5	
維持管理基準値		800以上	200以下	100以下	800以上	200以下	100以下	
平均値		904	185	0.9	899	184	0.8	
最大値		908	188	3.2	904	187	2.3	
最小値		898	180	0.3	894	182	0.1	

※測定位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

※連続測定記録は、西部クリーンセンターにおいて閲覧できます。

3 ばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 (ガス冷却室)	1号炉	6月23日						
	2号炉	6月10日						
排ガス処理設備 (集塵機)	1号炉							
	2号炉							

4 排ガス中のダイオキシン類濃度(1回/年以上測定)

	単位	排出基準値	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日				
測定結果が得られた年月日				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	5		

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

5 ばい煙量又はばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)

	単位	排出基準値	炉別	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスの採取年月日			1号炉	R5.5.23			
			2号炉	R5.5.24			
測定結果が得られた年月日			1号炉	R5.6.28			
			2号炉	R5.6.28			
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.08	1号炉	<0.001			
			2号炉	<0.001			
硫黄酸化物の量	m ³ N/h	57	1号炉	0.049			
			2号炉	0.092			
窒素酸化物濃度	ppm	250	1号炉	100			
			2号炉	110			
塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	1号炉	9			
			2号炉	9			
全水銀濃度	μg/m ³ N	50	1号炉	0.44			
			2号炉	0.19			

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。