

西部クリーンセンター維持管理に関する情報

令和 6 年 8 月

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

種類		可燃ごみ(家庭系一般廃棄物・事業系一般廃棄物)							
焼却量		単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	1号炉	t	1,309.90	1,241.66	1,188.17	1,252.00	1,342.48		
	2号炉	t	1,297.56	1,239.33	1,095.92	1,046.67	1,385.16		
	合計	t	2,607.46	2,480.99	2,284.09	2,298.67	2,727.64	0.00	0.00
			単位	11月	12月	1月	2月	3月	年度計
	1号炉	t							6,334.21
	2号炉	t							6,064.64
合計	t	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,398.85	

2 燃焼室中の燃焼ガスの温度、集塵機に流入する燃焼ガスの温度、煙突から排出される排ガス中の一酸化炭素の濃度

8 月		1号炉			2号炉			備考
		燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	燃焼室中燃焼ガス温度	集塵機流入燃焼ガス温度	排ガス中一酸化炭素濃度	
日	曜日	℃	℃	PPM	℃	℃	PPM	
1	木	908	184	0.1	895	184	1.8	
2	金	904	185	0.2	899	185	1.8	
3	土	902	185	0.3	896	184	1.3	
4	日	905	184	0.1	899	183	1.4	
5	月	903	183	0.2	901	185	1.3	
6	火	905	185	0.1	895	185	1.3	
7	水	904	185	0.0	899	185	1.1	
8	木	907	181	0.1	899	183	1.1	
9	金	907	183	0.0	897	184	1.1	
10	土	905	185	0.1	877	184	2.2	
11	日	906	185	0.1	890	184	1.3	
12	月	905	185	0.0	900	184	1.3	
13	火	908	184	0.0	899	183	1.0	
14	水	907	185	0.1	898	184	1.0	
15	木	906	186	0.2	898	186	1.2	
16	金	908	183	0.0	897	185	1.2	
17	土	907	182	0.1	894	183	1.1	
18	日	904	185	0.1	896	184	1.3	
19	月	903	187	0.2	892	185	1.7	
20	火	906	185	0.0	896	184	1.1	
21	水	902	184	0.0	894	184	1.2	
22	木	898	185	0.6	886	184	2.1	
23	金	904	184	0.3	887	186	2.3	
24	土	908	183	0.1	891	184	1.9	
25	日	906	185	0.2	891	185	1.7	
26	月	907	184	0.0	892	186	1.7	
27	火	905	185	0.3	895	185	1.4	
28	水	908	184	0.0	895	184	1.0	
29	木	908	185	0.0	891	184	1.4	
30	金	905	184	0.2	900	185	1.1	
31	土	904	184	0.0	897	186	1.3	
維持管理基準値		800以上	200以下	100以下	800以上	200以下	100以下	
平均値		905	184	0.1	895	184	1.4	
最大値		908	187	0.6	901	186	2.3	
最小値		898	181	0.0	877	183	1.0	

※測定位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

※連続測定記録は、西部クリーンセンターにおいて閲覧できます。

3 ばいじんの除去を行った年月日

冷却設備 (ガス冷却室)	1号炉							
	2号炉	6月6日	7月22日					
排ガス処理設備 (集塵機)	1号炉							
	2号炉							

4 排ガス中のダイオキシン類濃度(1回/年以上測定)

	単位	排出基準値	1号炉	2号炉
排ガスの採取年月日				
測定結果が得られた年月日				
ダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m ³ N	5		

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

5 ばい煙量又はばい煙濃度(1回/6ヶ月以上測定)

	単位	排出基準値	炉別	1回目	2回目	3回目	4回目
排ガスの採取年月日			1号炉	R6.5.21			
			2号炉	R6.5.22			
測定結果が得られた年月日			1号炉	R6.6.19			
			2号炉	R6.6.19			
ばいじん濃度	g/m ³ N	0.08	1号炉	<0.001			
			2号炉	<0.001			
硫黄酸化物の量	m ³ N/h	58	1号炉	0.087			
			2号炉	0.024			
窒素酸化物濃度	ppm	250	1号炉	110			
			2号炉	100			
塩化水素濃度	mg/m ³ N	700	1号炉	2			
			2号炉	3			
全水銀濃度	μg/m ³ N	50	1号炉	0.06			
			2号炉	<0.04			

※採取位置については、別紙「西部クリーンセンター焼却施設維持管理状況測定場所」参照のこと。

【測定項目等の説明】

- ダイオキシン類 : ごみを焼却処理した際にごみ中に存在する塩素が反応し、生成される有害な物質のこと。
- ばいじん : ごみを焼却処理した際に発生する煙中の煤(すす)や塵(ちり)等に含まれる微粒子のこと。
- 硫黄酸化物(SO_x) : ごみを焼却処理した際にゴミ中に存在する硫黄分が反応し、生成される有害な化合物(SO_x)のこと。
- 窒素酸化物(NO_x) : ごみを焼却処理した際にごみ中に存在する窒素分や大気中の窒素分が反応し、生成される有害な化合物(NO_x)のこと。
- 塩化水素(HCl) : ごみを焼却処理した際にごみ中に存在する塩化ビニル等の塩素分が反応し、生成される有害な化合物(HCl)のこと。
- 水銀 : 蛍光灯、ボタン電池等の廃棄物を焼却処理した際にごみ中に存在する水銀が排ガスとともに排出される有害な物質のこと。